

27050

cca 10000

cca 15000

5200

5200


5200

3100

13600

LEGENDA HROMOSVODU:

- JT JIMACÍ TYČ NEREZ 1,5m
- HD HROMOSVODNÝ DRÁT AlMgSi 8mm polokovový
- ≡ HDI HROMOSVODNÝ DRÁT AlMgSi 8mm ohebný s izolací
- x PVT PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, pod krytinu
- x PMH PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, na hřeben
- x PMS PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, do zdi
- ⊠ PMS PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHE STŘECHY beton+plast
- PBT PODSTAVEC PRO JIMACÍ TYČ beton 19kg
 - SSK SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ KŘÍŽOVÉ (200x4)
 - SSD SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ dva dráty (200x4)
 - SO SVORKA OKAPOVÁ NEREZ
 - SSP SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zempásek-drát 8mm
 - SSZ SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zempásek-zem.pásek
 - SSR SVORKA NA ROUBY NEREZ
 - SIT SVORKA NEREZ PRO JIMACÍ TYČ-drát 8mm
 - SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ NEREZ
- ⊙ VH PODOMITKOVÁ SKŘÍŤ pro ztužování svorku
- ∧ OS OCHRANNÁ STŘÍŠKA JIMACÍ TYČ NEREZ horní+dolní
- ∨ OU OCHRANNÝ ŮHELNÍK NEREZ
- DOU DRŽÁK OCHRANNÉHO ŮHELNÍKU NEREZ
- ||- - - - - ZP ZEMNÍČÍ PÁSKA NEREZ V4A 30x3,5mm



Vodo hospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Sřezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
HLAVNÍ PROJEKTU ING. KNÍŽAČ R.	ZODP. PROJEKTANT ROBERT VOJTEK	PROJEKTANT ING. POLÁČEK K.	KONTROLOVAL ROBERT VOJTEK		
INVESTOR	OBJEDNATEL		FORMAT A2.1		
MĚSTYS ŠKVOREC			DATUM 10/2021		
			STUPĚŇ DPS		
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	OBEC	Č. ZAK. 07220-330		
AKCE	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TŘEBOHOSTICE A ROZŠÍŘENÍ ČOV ŠKVOREC		ARCH. Č 07220		
			MĚŘITKO 1:50		
			ČÍSLO PŘÍLOHY		
PS 03 Intenzifikace ČOV Škvorec - DPS 03.2 – Elektročást			D.2.3.2 - 08		
PŘÍLOHA			DISPOZICE HROMOSVODU		
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DÍLEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					